

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение**

**«Быдыниевская основная
общеобразовательная школа»**

(МБОУ «Быдыпиевская ООШ»)

427550 Удмуртская Республика,

Балезинский район, д. Быдыпи, ул. Советская, д. 13а
телефон 6-72-15. Электронная почта: budupi@mail.ru

ОКПО 54456831 ОГРН 1021800586202

ИНН/КПП 1802003400/183701001

От 30.04.2021 № _____

**В Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Балезинского,
Дебесского и Кезского районов**

В ответ на предписание № 26/04/1/1-6 от 29 марта 2021 года Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов направляем Вам план – график по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений, указанных в представлении	Срок устранения нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
		Школа ул. Советская, 13а				
1	№ 26/04/1/1-6 От 29 марта 2021г.	Допускается размещение (складирование) в электрощитовых и ближе 1 метра от электрощитов, горючих веществ и материалов (в коридоре у электрощитов находятся горючие материалы в виде информационного стенда)	01.03.2022	Уменьшить размеры информационного стенда, привести в соответствие с нормами пожарной безопасности	Июнь 2021г.	
2		Знак пожарной безопасности «Знак обозначения кнопки включения установок (систем) пожарной автоматики» выполнена не в	01.03.2022	Приобрести знаки в фотолюминесцентном исполнении	Июнь- июль 2021г.	

		соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015 (Знак, расположенный в коридорах у эвакуационных выходов со школы и в подвале не соответствует вышеуказанному ГОСТу)				
3		Допускается размещение огнетушителей без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (огнетушитель в кладовой сырья и готовой продукции стоит на столе)	01.03.2022	Приобрести подставки для огнетушителей из негорючих материалов	Июнь- июль 2021г.	
4		Не утеплен люк пожарного резервуара	01.03.2022	Утеплить люк пожарного резервуара	Апрель 2021г.	выполнено
		Дошкольная группа ул. Молодежная, 4				
1		Допускается размещение огнетушителей без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (во всех помещениях детского сада)	01.03.2022	Приобрести подставки для огнетушителей из негорючих материалов	Июнь- июль 2021г.	
2		Допускается использование удлинителей для питания электроприборов	01.03.2022	Установить розетку для питания электроприборов	Апрель 2021г.	выполнено

Внеплановый инструктаж с работниками по действиям на случай возникновения пожара проведен 20 апреля 2021г. с записью в спец. журнале.

И.о. директора школы



Е.А.Сунцова