



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Балезинского, Дебесского и Кезского районов**  
427550, п. Балезино, ул. Полевая, 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18  
e-mail: balgpn@mchs-18.ru

п. Балезино

«29» марта 2021 г.

Предписание № 26/04/1/1-6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Быдыпиевская основная общеобразовательная школа», И.о директора МБОУ «Быдыпиевская основная общеобразовательная школа» Сунцовой Елене Адольверовне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 26/04 от «01» марта 2021 г., выданного И.О. главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышниковым Павлом Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 35 мин. «18» марта 2021 г. по 11 час. 40 мин. «18» марта 2021 г., с 11 час. 50 мин. «18» марта 2021 г. по 12 час. 30 мин. «18» марта 2021 г., с 10 ч. 10 мин. «29» марта 2021 г. по 10 час. 20 мин. «29» марта 2021 г. проведена плановая проверка объектов защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Быдыпиевская основная общеобразовательная школа», юридический адрес: Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а, осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Быдыпи, ул. Советская, 13а, УР, Балезинский район, д. Быдыпи, ул. Молодежная, 4.

**Лицо(а), проводившие проверку:** государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Корепанов Вячеслав Николаевич;

государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Кропачев Александр Михайлович.

**совместно с:** директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Быдыпиевская основная общеобразовательная школа» Мироновым Сергеем Александровичем

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной без-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

		опасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	2.	3.	4.	5.
д. Быдыпи, ул. Советская, 13а.				
1/1/1	Допускается размещение (складирование) в электрощитовых и ближе 1 метра от электрощитов, горючих, веществ и материалов (в коридоре у электрощитов находятся горючие материалы в виде информационного стенда).	п/п е) п. 35 ППР	01.03.2022г.	
1/1/2	Знак пожарной безопасности «Знак обозначения кнопки включения установок (систем) пожарной автоматики» выполнена не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015 (Знак расположенный в коридорах у эвакуационных выходов со школы и в подвале не соответствует вышеуказанному ГОСТу)	п. 5.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. (Знак выполнен не в фотолюминесцентном исполнении)	01.03.2022г.	
1/1/3	Допускается размещение огнетушителей без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (огнетушитель в кладовой сырья и готовой продукции стоит на столе).	п. 409 ППР	01.03.2022г.	
1/1/4	Не утеплен люк пожарного резервуара	п.10.11 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водоснабжения.	01.03.2022г.	
д. Быдыпи, ул. Молодежная, 4.				
1/1/5	Допускается размещение огнетушителей без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (во всех помещениях детского сада).	п. 409 ППР	01.03.2022г.	
1/1/6	Допускается использование удлинителей для питания электроприборов.	п/п д) п. 35 ППР	01.03.2022г.	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор  
Балезинского, Дебесского и Кезского районов  
по пожарному надзору В.Н. Корепанов  
*(должность фамилия, инициалы инспектора)*


Государственный инспектор  
Балезинского, Дебесского и Кезского районов  
по пожарному надзору А.М. Кропачев  
*(должность фамилия, инициалы инспектора)*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«29» марта 2021 г.  
М.Л.П.\*

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«29» марта 2021 г.  
М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

«29»  2021 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99**